

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA

A Escola Profissional de Ourém está localizada num edifício na Rua de Santa Teresa de Ourém, nº 13, 2494-909 Ourém. A escola funciona em quatro pisos (-2 a 1) que incluem, entre outras, zonas administrativas, gabinetes, salas de aula, refeitório, auditório e zonas comuns. Parte do piso -2 (essencialmente zona das oficinas, laboratórios e pavilhão) foi construída de raiz em 2005 e em 2016 foi efetuada uma ampliação do espaço e remodelação do piso -1.

Atualmente o horário de funcionamento é das 9h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira. Nos dias de fim-de-semana não existe qualquer atividade letiva. O mesmo para o mês de Agosto e duas semanas para as quadras festivas da Páscoa e Natal. A atividade desenvolvida baseia-se na prestação de serviços de formação profissional, sendo composta por cerca de 30 docentes e 20 funcionários numa média anual de 280 alunos.

As instalações consomem energia sob a forma de energia elétrica e Gás Propano.

CARACTERIZAÇÃO ENERGÉTICA

- Consumos relevantes : Iluminação e Climatização
- 85% do parque de iluminação instalado é Tubular Fluorescente (T8)
- 7% do parque de iluminação instalado é LED
- A climatização é assegurada por cerca de 40 unidades individuais de ar condicionado
- A água quente é produzida com recurso a termoacumuladores elétricos

MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



**Substituição
da iluminação interior**



5.720 €
(Pay-back 2,2 anos)



Escola Profissional de Ourém
Rua Santa Teresa de Ourém
2490-242 Ourém
Tel.: (+351) 249 545 721
E-mail: sec@insignare.pt
Site: <http://www.insignare.pt/pt/1072/epo/>



Ourém
(39°39'20"N 8°34'22"W)



127.639 kWh
(Consumo Anual)



5.720 € (22%)
(Poupança Anual Esperada)

Medida financiada no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica, aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.